ROCKWOOL®
THERMAL AND FIRESAFE INSULATION

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1", бул."Проф. Цветан Лазаров" № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерални каменни влакна**,
с търговски наименования:

I^ва група: **Твърди плочи от каменна вата за пожарозащита с плътност 150 – 165 kг/m³**
(CONLIT P, CONLIT A/F, CONLIT w/scrim)

II^ра група: **Негоримо лепило на основата на водно стъкло**
(CONLIT GLUE)

Производители:	**РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД**
Адрес на производителите:	**Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин**
Приложение:	**пожарозащита на метални конструкции в сгради и промишлени съоръжения и на въздуховодни канали**
Отговарят на следните стандарти:	**БДС EN 13 162**
Система за контрол на качеството ISO 9001	**Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г. за система за управление на качеството ISO 9001: 2000**
Маркировката „CE"	**Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.**

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 00-137 от 12.05.2004г. за CONLIT;
- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС 6139-83; БДС 9845-85; БДС 1552-86; БДС 10090-86 с № 4-843 от 7.07.1999г. CONLIT GLUE от НИСИ;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 159/2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Писмо от НСПАБ – МВР № ПО 789/24.03.1997г. за приложимостта на минералната вата ROCKWOOL с границата на пожароустойчивост до 4 часа на метални греди и колони, защитени с **ROCKWOOL CONLIT**;
- Писмо от НСПАБ – МВР № ПО 1917/16.05.1997г. за минималната граница на пожароустойчивост 2 часа на метални вентилационни и димоотводни канали, защитени с **ROCKWOOL CONLIT**;
- Санитарно разрешително №02927/1999г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на **CONLIT GLUE**;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД София

Управител: /Т. Ненова/